



Przykładowe zestawienie wyposażenia rozdzielnicy R22	
Opis	Ilość
Lampka sygnalizacyjna L 303, L 303 Green, Legrand	3 szt.
Modułowy ogranicznik do sieci TNS ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia (bezpotencjałowy zestyk przełączny), DG M TNS 275 FM, Typ 2, DEHN	1 szt.
Przełącznik obrotowy 4 -położeniowy + położenie Stop, Przełącznik obrotowy, 1P, In 16 A, Legrand	1 szt.
Rozdzielnia pt., Golf, IP40, drzwi pełne, IP40, Hager	1 szt.
Rozłącznik izolacyjny FR 303, FR 303, 3P, 32 A, Legrand	1 szt.
Sterownik oświetlenia, 36-080, SERVODAN	1 szt.
Stycznik SM 425, SM 425 (Ie = 20A), 2 NO, Legrand	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy S301 B, S301, B6, Legrand	4 szt.
Wyłącznik nadprądowy S311 C, S311, C10, Legrand	1 szt.
Wyłącznik różnicowonadprądowy P312, P312 (30mA), C10A-AC, Legrand	7 szt.
Wyłącznik różnicowonadprądowy P312, P312 (30mA), B16A-AC, Legrand	4 szt.
Wyłącznik różnicowonadprądowy P312, P312 (30mA), B16A-A, Legrand	4 szt.

PRZYKŁADOWA ELEWACJA ROZDZIELNICY R22 - SYSTEM GOLF p/t HAGER
skala 1:10

Zasilanie z rozdzielnicy RG	Odtrannik DEHNguard-275		Lampki sygnalizacyjne	Stycznik SM420 16A	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie sali nr 32	Oświetlenie sali nr 31	Oświetlenie sali nr 30	Oświetlenie sali nr 29	Oświetlenie toalet	Oświetlenie biur	Oświetlenie awaryjne	Gniazda wt w sali nr 31-32	Gniazda wt w sali nr 29-30	Gniazda wt w biurach	Gniazda wt w biurach i zapleczu	Gniazda komp w. sali nr 31-32	Gniazda komp w. sali nr 29-30	Gniazda komp w. biurze	Gniazda komp w. biurze	Napięcie sterownicze 230V	Lokalne pot. wyrównawcze
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					0,6kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,4kW	0,1kW	1,0kW	1,0kW	0,6kW	0,5kW	0,8kW	0,8kW	0,4kW	0,6kW		
57m					97m	71m	66m	74m	84m	105m	47m	85m	83m	94m	52m	52m	50m	60m	29m	22m		47m
L1L2L3 N PE	L1L2L3 N PE		L1L2L3 N		L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L1 N	PE

UWAGA: w rozdzielnicy pozostawić 30% rezerwy miejsca

Zabezpieczenie obwodu napięcia sterowniczego 230V.		Sterowanie oświetleniem Przekaźnik ruchu i obecności	Mikrofalowe czujniki ruchu i obecności	Przełącznik AUTO-WYŁ-RĘCZNIE	Sterowanie oświetleniem korytarza
	201	202		203	204



Jednostka projektowa
RUKA projekt sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06

Nazwa i adres inwestycji
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego
al. Rzeczypospolitej 129, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora
Gmina Legnica
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

Tytuł rysunku
SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY R22

Projektował	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw		INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził	*Nr uprawnień*	*Podpis*	*Specjalność*
mgr inż. Remigiusz Przystaj	115/DOŚ/08		INSTALACYJNA w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Stadium P.W.	*Data* 29.10.2018	*Branża* ELEKTRYCZNA	*Skala* -	*Nr rys.* 14/E