

IN.271.05.01.2019

Leszno, dnia 16 maja 2019 roku

WYJAŚNIENIA NR 1
TRZĘCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2019 roku”.

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu 13 maja 2019 roku wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza w oprawach typu 6 zastosowanie (podobnie jak w przypadku opraw typu 5) płaskiego klosza ze stabilizowanego UV poliwęglanu o IK09? Szczególnie, że oprawy te będą mocowane na podobnych lub wyższych słupach co oprawy typu 5. Warunek zachowania okrągłego kształtu oraz innych parametrów technicznych i jakościowych oprawy będzie nadal spełniony.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z PZP Zamawiający powinien skonstruować tak zapisy techniczne zastosowanych opraw i innego sprzętu aby umożliwić przedstawienie ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź nr 1:


Zamawiający informuje, że parametry techniczne i jakościowe opraw oświetleniowych zostały określone w dokumentacji technicznej i STWiOR.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w oprawie nr 6 zastosowania, tak jak w przypadku oprawy nr 5, płaskiego klosza ze stabilizowanego UV poliwęglanu o IK09. Dla przedmiotowej oprawy minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego wynoszą:

- IK10 dla stopnia odporności klosza na uderzenia mechaniczne,
- szkło hartowane przezroczyste dla materiału klosza.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że w treści SIWZ dopuścił możliwość zaoferowania w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych określonych w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robót.

Z poważaniem


Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Agata Pawlikowska