



Wola Łagowska, dnia 04.04.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.38.2023

INFORMACJA Dla Wykonawców II

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Przebudowa wiaty stalowej na pomieszczenie garażu na maszyny i urządzenia oraz na magazyn na środki ochrony roślin i nawozów na szkółce leśnej Szumsko**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych „(Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących powłoki o gr. $\geq 50 \mu\text{m}$ na pokryciu blachy trapezowej T35 gr. $\geq 0,6\text{mm}$. Blacha trapezowa T35 z powłoką o gr. $\geq 50 \mu\text{m}$ nie jest dostępna u producentów blach.

ODPOWIEDŹ:

Proszę o zastosowanie blachy o 0,6mm i grubości powłoki 35 μm , lub alternatywnie grubość blachy 07mm i 25 μm .

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje niezmienny.

Z poważaniem
Krzysztof Karst
Nadleśniczy N-ctwa Łagów