

ZP.271.6.2022

Dębica dnia 06.04.2022r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica-gr. powiatu Zdzierzec w km 7+747 -10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża”, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2022/BZP 00096459/01 z dnia 2022-03-23.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytania od Wykonawcy A:

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzór umowy §4 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?

Odpowiedź:

Tak. Jednak zgodnie z przepisem 651 Kodeksu Cywilnego Wykonawca jako profesjonalista powinien przy sprawdzaniu dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji, stwierdzić braki w zakresie dopełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego. Ma on obowiązek w takim wypadku zawiadomić Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzór umowy §15 ust. 5: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzór umowy §18 ust.2: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 miesięcy. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego taki sam jak dla pozostałych robót.

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzór umowy §19 ust. 2 pkt. a)-b): Prosimy o modyfikację „...umownego brutto za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został zmieniony.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2 pkt. a): Prosimy o zmianę: „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Dotyczy wzór umowy §21 ust.2 pkt. b): Prosimy o skrócenie terminu do 3 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został zmieniony.

Pytanie nr 7:

Dotyczy wzór umowy §21 ust. 6 pkt. 1): Prosimy o wskazanie minimalnej wielkości lub wartości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP.

Odpowiedź:

Minimalna wielkość realizowanego zamówienia to 95% wartości robót.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzór umowy §23 ust. 3: Prosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia na zwłokę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został zmieniony.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzór umowy §23 ust. 4 pkt. b): Prosimy o zmianę, iż koszty ponosi strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania od Wykonawcy B:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (parametry techniczne jakie powinny być spełnione) dot. lampy doświetlającej przejście dla pieszych.

Odpowiedź:

Dokumentacja została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (parametry techniczne jakie powinny być spełnione) dot. lampy doświetlającej przejście dla pieszych.

Odpowiedź:

- 1). Należy zastosować bariery sprężyste SP-05 ze słupkiem 100 mm w rozstawie co 4,0 m - zgodnie ze specyfikacją techniczną D-07.05..01.
- 2). Lokalizacja barier podana w przedmiarze robót w poz. 159 oraz poz. 160..

Pytania od Wykonawcy C:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Dokumentacja została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
Tomasz Pyzia
/-podpisano elektronicznie-/