RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Proj. okna podmurować cegłą pełną.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować.

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić styropianem EPS o współ. przewodzenia ciepła 0,031 W/mK gr.11cm, wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.

2 x kocioł ścienny na gaz propan systemem kaskadowy, moc 2x 90 kW

N 200 litrów

DT 60 litry

zasobnik cwu 300 litrów

zasobnik cwu 300 litrów

H=2,85 m

ks0,11

0/1 KOTŁOWNIA 21,85m² ist.płyt.gres

0/2 KORYTARZ 26,80m² pos.cem.

0/3 PIWNICA 10,67m² pos.cem.

0/4 PIWNICA 12,70m² pos.cem.

część niepodpiwniczona

OZNACZENIA:
- 1422W grzejniki
- rura gazowa
- rura ochronna
- pion c.o.

pom.nieużyt. 12,42 m² — Φwym: 1200 W, +16 °C, 1200W
kl.schodowa 8,75 m² — Φwym: 840 W, +20 °C, 840W
pom.nieużyt. 17,16 m² — Φwym: 1700 W, +8 °C, 1700W
szyb dźwigu towar.
korytarz 5,12 m²
pom.nieużyt. 9,18 m²
Φwym: 600 W, +16 °C, 600W
Φwym: 600 W, +16 °C, 600W
Φwym: 600 W, +16 °C, 600W
pom.nieużyt. 30,1 m²
pom.nieużyt. 15,66 m²
korytarz 18,75 m² H=2,2 m
kl.schodowa 12,45 m²
pom.nieużyt. 12,25 m²
pom.nieużyt. 16,17 m²
pom.nieużyt. 19,5 m²
piwnica 31,5 m²
piwnica 8,2 m²

DN50
DN20

kanał nawiewny typu „żet" o wym. 30 x30 cm

kanał wywiewny o wym. 25 x25 cm

kanał spalinowy o wym. 150/180 cm

studnia schładzająca, należy wymienić

Ist otwór okienny i drzwiowy zamurować cegłą pełną.

Ist otwór drzwiowy zamurować cegłą pełną.

Ist część piwnicy do rozbiórki.

Ist schody zewnętrzne i spoczniki do rozbiórki.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić pianką pur o współczynniku przewodzenia ciepła 0,020–0,022 W/mK gr.7cm.

kurek główny w szafce gazowej, gazomierz, 2 zawory odcinające, zawór MAG

istniejące przyłącze gazowe DN50

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist otwór od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmiescie nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom			tytuł: rzut piwnicy	projektował: inż. Sylwia Szcześniak nr upr. 338/DOŚ/13 DOŚ/IS/0146/14	sprawdził: mgr inż. Lesław Sokólski nr upr. 165/DOŚ/04 DOŚ/IS/1796/01
rys.nr 1–IS	skala: 1:100	data: 25.09.2020	faza: projekt budowlany instalacja gazowa i c.o.		

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl