

Legenda

- rozdzielnia elektryczna objęta opracowaniem
- rozdzielnia elektryczna nie objęta opracowaniem
- oprawa osw. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zawiniętych z modułem awaryjnym i z centralnym monitorowaniem niskich temperaturach z centralnym monitorowaniem)
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) z modułem awaryjnym i z centralnym monitorowaniem
- kamera zewnętrzna w obudowie z grzałką
- kamera kopułkowa wew


Dobór typów i rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego, rozmieszczenie osprzętu elektrycznego, trasy kablowe, lokalizacje rozdzielnic, zasilenie urządzeń, dobór kabli należy wykonać na etapie Projektu Wykonawczego.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać oznakowanie CE oraz Świadcstwo Dopuszczenia CNBOP-PiB.

RZUT PIWNICY

SKALA 1:100



Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	-- lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	-- lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	150 lx
Ewakuacyjne	1 lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	200 lx
Ewakuacyjne	1 lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	50 lx
Ewakuacyjne	1 lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	300 lx
Ewakuacyjne	1 lx

Rodzaj oświetlenia	Nałężenie E _{sr} [lx]
Podstawowe	100 lx
Ewakuacyjne	1 lx

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować.

Ist. otwór drzwiowy zamurować cegłą pełną.

Ist. schody zewnętrzne i spoczniki do rozbiórki.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist otwór od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, wykończyć płytami granitowymi ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić pianką pur o współczynniku przewodzenia ciepła 0,020-0,022 W/mK gr.7cm.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"
adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Sródmiście nr3
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

tytuł: rzut piwnicy
instalacje elektryczne

projektował:
mgr inż. Mariusz Zygmunt
nr upr.379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11

sprawdził:
mgr inż. Paweł Piotrowski
nr upr.OPL/0598/PWOE/10; OPL/IE/0098/10

faza: projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

rys.nr: 1-E
skala: 1:100
data: 25.09.2020