


## Uwaga

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej oraz sposobu włączenia projektowanego rurociągu.

Roboty ziemne w rejonie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie.

W przypadku stwierdzenia niezinventaryzowanego uzbrojenia należy skontaktować się z Projektantem.

Połączenia pomiędzy kołnierzami rur a armaturą wykonać za pomocą śrub stalowych ocynkowanych ogniowo.

		Inwestor:		 <b>TARNOWO PODGÓRNE</b>	
		POZNAŃSKA 115		<hr/> <b>POZIOM WYŻEJ</b> 	
Stadium opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY			
Zadanie:		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATOROWSKIEJ W M. WYSOGOTOWO			
Projektant:		mgr inż. Agnieszka Dudzik Nr uprawnień WKP/0265/POOS/14			
Sprawdzający:		mgr inż. Jonna Błaż Nr uprawnień WKP0355/PWOS/12			
01.2021		0.3		PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	
Data:		Nr rysunku:		Rysunek:	
Branża:		SANITARNA		1:100/500	
		Skala:		Egzemplarz:	