



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl, dnia 11.03.2024 r.

**Dotyczy:** postępowanie przetargowe: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wytomyślu” ID 894590

---

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wytomyślu” ID 894590

Pytanie 1:

Czy wykonawca ma policzyć do oferty odtworzenie nawierzchni asfaltowej tj. nawierzchni ścieralnej na całej szerokości jezdni łącznie z frezowaniem (wg załączonej do SWZ decyzji ZP) i nawierzchni wiążącej na szerokości wykopu oraz odtworzenie chodników ? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wykonawca w obliczeniach ma uwzględnić odtworzenie warstwy wiążącej jezdni na szerokości wykopu wraz z odtworzeniem chodników do stanu pierwotnego.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

*[Podpis]*  
**mgr inż. Marek Wichtowski**