

Centrum Usług Wspólnych
w Ośnie Lubuskim
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie, dnia 29 maja 2024r.

CUW. 271.2.2024

WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do **Zapytania ofertowego**
na zadanie p.n.:

„Dostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu radiowego wraz z oprogramowaniem i serwisem oraz ich pilotażowy montaż i uruchomienie w budynkach na terenie gminy Ośno Lubuskie, wskazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim”

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów w zapytaniu ofertowym na zadanie p.n.: „Dostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu radiowego wraz z oprogramowaniem i serwisem oraz ich pilotażowy montaż i uruchomienie w budynkach na terenie gminy Ośno Lubuskie, wskazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim”

Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytania Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1.

W § 1 PRZEDMIOT UMOWY

p. 4) Dostawę i uruchomienie zestawu do zdalnego odczytu składającego się z odbiornika, komputera przenośnego (netbooka lub notebooka) i oprogramowania obsługującego zdalny odczyt do 3000 urządzeń – 1 szt.

Proszę wyjaśnienie:

1) Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę na oprogramowanie do zdalnego odczytu do 100 wodomierzy z możliwością późniejszej rozbudowy do 3000 liczników.

Pytanie 2.

W § 1 PRZEDMIOT UMOWY

3. 14) oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

h) alarm ingerencji magnetycznej- przyłożenie magnesu.

Proszę wyjaśnienie:

Czy w związku z tym, że wodomierze statyczne ultradźwiękowe nie są z żaden sposób podatne na działanie pola magnetycznego Zamawiający w tym przypadku odstąpi od wymogu tego alarmu?

Odp. 1).:

Nie

Odp. 2):

Tak, jeśli Wykonawca dołączy potwierdzenie, że wodomierze statyczne ultradźwiękowe nie są podatne na działanie pola magnetycznego.

p.o. Kierownika CUW w Ośnie Lubuskim