



UWAGA:

1) UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ W ZIEMI MIN. 1m OD BUDYNKU I NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,6m
2) PRZY WEJŚCIACH GŁÓWNYCH I KLATKACH SCHODOWYCH BEDNARKĘ UŁOŻYĆ W RURACH OCHRONNYCH WYSTAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 1,0m Z KAŻDEJ STRONY.
3) Z UZIEMIENIEM EKWIPOTENCJALNYM POŁĄCZYĆ METALICZNIE WSZYSTKIE NATURALNE UZIEMIENIA BUDYNKU – WSZELKIE ZBROJENIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
4) SZYNY UZIEMIAJĄCE GSU MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO PRZY ROZDZIELNICACH OBIEKTOWYCH ORAZ W PRZESTRZENI PODSUFITOWEJ.
5) W RAMACH INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ NALEŻY POŁĄCZYĆ I UZIEMIĆ WSZYSTKIE LOKALNE SZYNY UZIEMIAJĄCE, SZYNY PE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ WSZELKIE ELEMENTY METALOWE DOSTĘPNE NIE BĘDĄCE W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY POD NAPIĘCIEM ORAZ ELEMENTY METALOWE OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ OBIEKTU I SŁUPY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU.

POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI NALEŻY OBJĄĆ, O ILE WYSTĘPUJĄ:
- INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ WYKONANĄ Z PRZEWODÓW METALOWYCH,
- METALOWE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ,
- INSTALACJĘ ODRZEWCZĄ WODNĄ, WYKONANĄ Z PRZEWODÓW METALOWYCH,
- METALOWE ELEMENTY INSTALACJI GAZOWEJ,
- METALOWE ELEMENTY PRZEWODÓW I WKŁADÓW KOMINOWYCH,
- METALOWE ELEMENTY PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ DO WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
- METALOWE ELEMENTY OBUDOWY URZĄDZEŃ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

6) PRZY DYLATACJACH NALEŻY WYKONAĆ POŁĄCZENIE KOMPENSACYJNE TAK ABY TASMA STALOWA NIE BYŁA NARAŻONA NA USZKODZENIA MECHANICZNE.
KOMPENSACJA TASMY UZIEMIAJĄCEJ WE WSZYSTKIHC DYLATACJACH: NP. DEHN: PART NO 308 150

MAW STUDIO
MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
PROJEKTANT SPEC. INST. ELEKTRYCZNE.:	mgr inz Grzegorz Langosz nr ewiden. uprawn. SLK/4256/POOE/12 PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INST. ELEKTRYCZNE.:	mgr inz Ewa Webs nr ewiden. uprawn. SLK/7356/PWBE PODPIS

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
110	PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ			110/PT/ ER/13
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	
05.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	

A1+1