



SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO ADMINISTRACYJNE



Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę okresowych przeglądów i konserwacji agregatów prądotwórczych w Warszawie i Sękocinie Starym przez okres 48 miesięcy; Oznaczenie sprawy: ZP-25-SKW-2020.

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Wojciecha Oczki 1 w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od potencjalnych Wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIE:

Pytanie nr 1

Dzień dobry Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zakres czynności serwisowych ma obejmować kontrole parametrów agregatu przy pracy obciążnicy, w związku z niniejszym czy Wykonawca ma zapewnić obciążenie zewnętrzne, czy prace będą wykonywane pod obciążeniem obiektu?

Odpowiedź zamawiającego:

Prace będą wykonywane pod obciążeniem obiektu w terminach ustalonych wcześniej z Zamawiającym..

/ZAMAWIAJĄCY/