LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE CERAMICZNE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE G-K
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI EI30

0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2 cm Papa podkładowa
15,0 cm Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
Hydroizolacja bitumiczna
Płyty korytkowe
15,0 cm Trociny z gruzem
25,0 cm Strop istniejący
1,0 cm Tynk wewn. cem.-wap.

D-03

3%

11,12

10,58

9,54

9,25

0,3 cm Wykładzina PCV
0,3 cm Warstwa samopoziomująca
3,0 cm Wylewka betonowa
1,0 cm Mata akustyczna
Skucie istniejącej posadzki i wylewki
Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm Tynk wewn. cem.-wap.

EI 15

0,3 cm Wykładzina PCV
0,3 cm Warstwa samopoziomująca
4,0 cm Wylewka betonowa
1,0 cm Mata akustyczna
Skucie istniejącej posadzki i wylewki
Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm Tynk wewn. cem.-wap.

EI 15

6,54

3,24

0,3 cm Wykładzina kauczukowa
0,7 cm Warstwa samopoziomująca
9 cm Wylewka betonowa
0,02 cm Folia PE
15 cm Polistyren ekstrudowany
15 cm Beton
0,2 cm Hydroizolacja bitumiczna
50 cm Nasyp budowlany zagęszczony

2,25

2,35

3,00

3,01

2,30

0,90

0,00

REI 120

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 6cm wełny mineralnej
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

o renowacji,
ronnym 5cm

3%

11,12

9,14

9,14

8,83

9,11

8,97

9,12

8,90

0,3 cm Wykładzina PCV
5 cm Wylewka betonowa
0,02 cm Folia PE
3 cm Styropian akustyczny
12 cm Płyta żelbetowa

REI 60

6,54

6,34

6,21

5,84

4,98

0,3 cm Wykładzina PCV
5 cm Wylewka betonowa
0,02 cm Folia PE
3 cm Styropian akustyczny
12 cm Płyta żelbetowa

REI 60

3,24

3,04

2,91

2,40

2,51

2,90

1,71

1,00

REI 60

Wnęka na grzejnik
w miejscu zamurowywanego otworu drzwiowego

3%

11,73

Istniejący gzyms do
wykończenie tynkiem ciepłochr

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 6cm wełny miner
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

8,19

REI 120

4,64

4,44

Gzyms istniejący
do renowacji,
beton sztukatorski

Istniejący gzyms do
wykończenie tynkiem ciepłochr

7 | 808 | 425 | 750 | 7

4 | 3 | 2 | 1

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Czerwonych Maków 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

inwestycja:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

lokalizacja:

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

inwestor:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

nazwa rysunku:

Przekrój D-D

projektant:
arch. Jakub Soczyński
uprawnienia nr MA/148/17
w specjalności architektonicznej

sprawdzający:
arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalności architektonicznej

opracowanie:
mgr inż. arch. Jakub Soczyński,
mgr inż. arch. Rafał Wocial,

branża:	faza:	
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	
data:	skala:	nr rysunku:
Maj 2020	1:50	A.PW.11