

ELEMENTOW SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
------------------	----------------

UWAGI:

1. Wysokość przeflow: $c=20mm$
2. Rysunki zbrojenia rozprężać łączenie z przysłankami szalunkowymi i zbrojenia ścian, podłogi.
3. Przed przysłapieniem do robót wykonać pomiar w naturze w celu zweryfikowania przyjętych długości elementów
4. Długości przeflow odciętych podano po zewnętrzej stronie przęda
5. Pręty łaczyć na zakład. Min. długość zakładu (dla #10, $a_s=400mm$, dla #12, $a_s=500mm$)
6. Odkrowanie stropu na instalacje wykonać wg projektu architektury

UWAGA:
W wykazie nie ujęto stali montażowej