

Regulatory zmiennego przepływu  
standard jak typ LVC  
Regulacja zmiennego przepływu na  
podstawie danych czujnika CO2  
w kłode wywiewnym do  
pomieszczenia. Zasilanie elek. 24V  
Regulatory zmiennego przepływu  
standard jak typ LVC  
Regulacja zmiennego przepływu na  
podstawie danych czujnika CO2  
w kłode wywiewnym do  
pomieszczenia. Zasilanie elek. 24V

Pomoc do jednostek  
zewnętrznych – systemy  
SPUT – pom. 203  
Pomoc do jednostek  
zewnętrznych – systemy  
KAF

Centra wentylacyjna MW2  
Zmienne przepływy regulowane za pomocą  
regulatorów VAV  
Vn=2230m<sup>3</sup>/h, 200Pa  
Wn=2230m<sup>3</sup>/h, 200Pa  
Nagrzewnica/Chłodnica (pompa ciepła  
pomocze/pomocze)  
– zina tr=20sLC  
– lato tr=24sLC  
Wymagania obrotowy  
Standard jak typ  
VSD2c-R-RVC/VSD2c-L-RVcd  
przekładowej firmy VTS

