

Anemostaty nawiewne należy wyposażyć w skrzynki rozprężne.

L.p.	Numer	Wymiary	pow. Efektywna [m2]	
Parter				
1	AN-0.01	200x200	0,019	Kratki liniowe
2	AN-0.02	250x150	0,018	
3	AN-0.03	200x400	0,041	
4	AN-0.04	300x300	0,047	
5	AN-0.05	200x300	0,031	
6	AN-0.06	300x200	0,03	
L.p.	Numer	Ramka montażowa	średnica	
7	AN-0.07	125	99	Zawory wentylacyjne
8	AN-0.08	155	124	
9	AN-0.09	186	159	
L.p.	Numer	Wymiary	pow. Efektywna [m2]	
Piętro 1				
1	AN-1.01	200x200	0,019	Kratki liniowe
L.p.	Numer	Wymiary	pow. Efektywna [m2]	
Piętro 2				
1	AN-2.01	200x200	0,019	Kratki liniowe