

Pajęczno, dnia 12.03.2024 r.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
W PAJĘCZNIEUL. MIĘDZYZAKŁADOWA 3
98-330 PAJĘCZNO

W.7033.18.2024

4Design Architekci i Inżynierowie**Sp. z o. o. Sp. K.**ul. Lenartowicza 30
93-143 Łódź**WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI / PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ**

Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2024 r. 4Design Architekci i Inżynierowie Sp. z o. o. Sp. K., ul. Lenartowicza 30, 93-143 Łódź, w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę sieci / przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej w związku z wykonywaniem projektu przebudowy zagospodarowania terenu obiektu sportowego w Pajęcznie przy ul. Rekreacyjnej 40 na terenie działki nr ewid. 49 obręb 0023 Miasto Pajęczno dla Inwestora Gminy i Miasta Pajęczno ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno, oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie robót, o których mowa we wniosku przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1. Przebudowę sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej, z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadających atesty higieniczne.
2. Przebudowę sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 49 w miejscowości Pajęczno, ul. Rekreacyjna 40, gm. Pajęczno, wykonać zgodnie z propozycją na mapie stanowiącej załącznik do niniejszych warunków technicznych (lokalizacja zgodnie z propozycją Wnioskodawcy) z tym, że istniejącą studnię wodomierzową oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszych warunków markerem koloru zielonego, przenieść w miejsce za istniejącym przyłączem wodociągowym w kierunku działki nr ewid. 5650/4 (oznaczenie na mapie markerem koloru żółtego).
3. Sieć wodociągową oraz przyłącze wodociągowe wykonać z rur o średnicy wynikającej z obliczeń projektowych, ułożonych na podsypce piaskowej grubości 0,3 m wraz z obsypaniem taką samą warstwą piasku.
4. Przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PE 160 mm zgodnie z propozycją na mapie stanowiącej załącznik do niniejszych warunków technicznych (lokalizacja zgodnie z propozycją Wnioskodawcy).
5. Rurociągi posadzić poniżej granicy strefy przemarzania, w przypadku braku spełnienia tego warunku zaizolować dodatkowo za pomocą obsypki np. z keramzytu.

- verte -

6. Przed przystąpieniem do robót należy:
 - a. Przebudowę sieci / przyłącza wodociągowego oraz przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej należy projektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 - b. Dokumentację projektową uzgodnić w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Pajęcznie,
 - c. Zawiadomić Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, a przed zasypaniem zgłosić ten fakt celem dokonania odbioru technicznego przez pracowników MZK w Pajęcznie.
7. Po zakończeniu robót należy:
 - a. Uzyskać pozytywny wynik próby szczelności,
 - b. Wykonać dezynfekcję przewodów,
 - c. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
8. Po pozytywnym odbiorze przez pracownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie strony zawrą umowę na dostawę wody oraz odbiór ścieków, w której zostaną określone prawa i obowiązki.
9. Przebudowywane przyłącza pozostaną własnością Wnioskodawcy – Inwestora.
10. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres 2 lat od daty ich wydania.
11. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Załączniki:

1. Mapa do celów projektowych.