

Chęciny dnia: 2023-02-15

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo znak: ZP-IX.271.1.2023.PN/4

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Trybunału podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie" – znak sprawy ZP-IX.271.1.2023.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Z uwagi na rygorystyczny charakter postępowania przetargowego i w związku z tym konieczność zweryfikowania ilości przedmiarowych, konieczność długiego oczekiwania na ceny i oferty producentów, dostawców i podwykonawców (ferie zimowe- okres urlopowy) zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty cenowej i zmianę terminu złożenia oferty na 28.02.2023r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.

Pytanie nr 3

Przesyłamy pytania do SWZ:

1. W opisie stolarki okiennej i drzwiowej pojawił się zapis „W innych pomieszczeniach z folią”. Prosimy o sprecyzowanie o jaką folię chodzi.
2. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja ALw1 ma być tylko dymoszczelna.
3. Co oznacza określenie "zamek elektromagnetyczny"? Czy chodzi o kontrolę dostępu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Folia chroniąca przed zranieniami przez uszkodzoną szybę (tworząca ochronę przeciwodpryskową powierzchni szklanych). Samoprzylepna bezbarwna folia ochronna zatrzymuje odłamki szkła w całości w przypadku rozbicia powierzchni szklanej zapobiegając rozprysnięciu się jej na drobne odłamki (np. Cristal 120- 4Mil lub inna zgodna z normą EN12600 1B1).

Ad. 2. Drzwi ALw1 mają być tylko dymoszczelne; nie jest to podział na strefy pożarowe, a jedynie skrócenie drogi dojścia (przekracza 50 m).

Ad 3. Zamek pozwalający na kontrolę dostępu; stopień zaawansowania klucz, brelok, szyfr. Zamek elektromagnetyczny przy braku zasilania ma być otwarty. Przy drzwiach ALz1 zamek elektromagnetyczny w pierwszych drzwiach zewnętrznych (jak na rysunku branży teletechnicznej - do dwóch par). Przy drzwiach ALw1 zamek elektromagnetyczny - jak w branży teletechnicznej.

Pytanie nr 4

Proszę o odpowiedź na pytanie - dot. Znak sprawy: ZP-IX.271.1.2023.PN

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje doświadczeniem w zakresie budowy obiektu szkoły w ramach, którego wybudowano salę gimnastyczną o wartości ponad 3 mln zł?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uzna warunek posiadania doświadczenia w zakresie budowy obiektu sportowego za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał inną robotę budowlaną w ramach, której przebudowano, rozbudowano lub wybudowano obiekt sportowy o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych brutto.

Zamawiający

Z pp. BURMISTRZA
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny