

TABELA – Zasilacz awaryjny – ( wymagania minimalne )	
Parametr	Parametr wymagany (minimalny)
Topologia	Line-interactive
Typ obudowy	Tower
Moc skuteczna	>350W
Moc pozorna	>600VA
Gniazda wyjściowe	230V, typu francuskiego (Zasilanie awaryjne), min. 2 szt.
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	Min. 5 minut
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Min. 3 minuty
Czas przełączania	4ms
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciove, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem
Gwarancja producenta	24 miesiące - 2 lata dla zasilacza i 6 m-cy dla baterii obowiązująca od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu.
Certyfikaty	Deklaracja zgodności CE lub oświadczenia dostawcy
Dodatkowe funkcjonalności	Zimny start Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Alarmy dźwiękowe