

Kraków, 21.12.2023 r.

DZ.271.107.1217.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.107.2023 – Przeglądy i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z dostawą i wymianą filtrów HEPA, dostawa filtrów wstępnych i dokładnych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

1. W związku z tym, że zmodyfikowany formularz cenowy - Załącznik nr 4 do SWZ Pakiet nr 3 nie zawiera miejsca w którym należy umieścić cenę za wykonanie testów dekontaminacji. Czy odpowiednim będzie uwzględnienie tej ceny w cenie netto filtra za sztukę, nawet w pozycji gdzie ilość sztuk filtrów do dostarczenia jest równa 0?

Proszę o informację bądź ponowną modyfikację formularza cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o ponownej modyfikacji formularza cenowego.

Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.