

Udzielenie wyjaśnień treści SWZ

udostępniono zgodnie z art.135 ust.6 ustawy PZP, tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZZOZ-ZP-50/2022: **Wyposażenie meblowe**

Charakter zamówienia:

zamówienie klasyczne dotyczące zakupu sprzętu oraz pierwszego wyposażenia do pawilonu zachowawczego w ramach: Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II

Treść pytań i udzielone odpowiedzi:

1. Zamawiający wprowadzając zmianę treści SWZ wprowadził wymóg złożenia wraz z ofertą atestów i certyfikatów, w tym m. in. dokument (atest PZH lub równoważny atest higieniczny/certyfikat) potwierdzający, że oferowany system meblowy przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne dla zabudowy medycznej. Czy Zamawiający, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp, akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w tym przypadku atesty higieniczne na składowe zabudowy?

Odpowiedź: Zgodnie z art.105 ust.3 i 4 ustawy PZP, zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w tym atesty higieniczne na składowe zabudowy, z zastrzeżeniem, że:

- atesty higieniczne lub inne certyfikaty równoważne na składowe zabudowy systemowej dotyczą co najmniej: 1) metalu, z którego wykonana jest podstawa zabudowy, 2) płyty tworzywowej zastosowanej do korpusów szafek i 3) blatu mineralno – akrylowego;

i

- atesty higieniczne lub inne certyfikaty równoważne na składowe zabudowy w swej treści wskazują w części: Przeznaczenie na:

- do stosowania w pomieszczeniach jednostek służby zdrowia, w których wykonywane są procedury medyczne (lub inne równoważne określenie np. wskazujące bezpośrednio na gabinety lekarskie, zabiegowe, sale chorych)

2. Zamawiający wprowadzając zmianę treści SWZ wprowadził wymóg złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego klasę higieny E1 dla płyty laminowanej lub mdf, w tym dot. emisji formaldehydu. Konstrukcja wymogu sugeruje, że Zamawiający wymaga, aby w dokumencie potwierdzającym klasę higieny płyty wskazane były informacje dotyczące emisji formaldehydu. Tymczasem atesty higieniczne wydawane na potwierdzenie spełniania klasy higieny E1 przez płyty laminowane czy mdf nie mają wprost podanej informacji na temat emisji formaldehydu. Emisja formaldehydu jest jednym z ważniejszych czynników, które są poddawane pomiarom przed nadaniem klasy higieniczności. Dla klasy E1 emisja formaldehydu nie może przekraczać 0,1 ppm formaldehydu. W związku z powyższym należy wskazać, że płyta, która posiada klasę higieniczności E1 spełnia wymagania emisji formaldehydu nie więcej niż 0,1 ppm i taka informacja nie musi być podana wprost w dokumencie. Wystarczające jest samo wskazanie klasy higieniczności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla spełnienia wymogu w powyższym zakresie, wystarczające jest samo wskazanie klasy higieniczności E1 dla płyty jaka zostanie użyta do realizacji zamówienia.

Podpis Kierownika Zamawiającego: