

Dęblin, dnia 06.04.2021 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie **art. 286 ust.1** w związku z **art. 286 ust. 7** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający **41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** dokonuje porządkowej **zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Usługi związane z naprawą, przeglądem i konserwacją oraz naprawami awaryjnymi central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji; usługi przeglądu i naprawy klimatyzatorów przenośnych - Nr 2/21/P**” prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) o następującej treści:

zmianie porządkowej (technicznej) ulega treść załącznika nr 6 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik nr 6 dla zadania nr 1)

§ 3 załącznika nr 6 do SWZ:

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1, w terminach:

- 6) Usługa przeglądu i konserwacji będzie realizowana od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.
- 7) Przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać w terminie:
 - a) pierwszy przegląd pierwszy przegląd w terminie 40 dni od podpisania umowy,
 - b) drugi przegląd do dnia 15.10.2021 r.,
- 8) **Naprawę urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o której mowa w § 2 ust. 3, należy wykonać w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.**
- 9) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem **usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych** zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę

Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, które Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ w dniach od poniedziałku do niedzieli.

- 10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, z 3 dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac.
- 11) Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

otrzymuje brzmienie:

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1, w terminach:

- 1) Usługa przeglądu i konserwacji będzie realizowana od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.
- 2) Przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać w terminie:
 - a) pierwszy przegląd pierwszy przegląd w terminie 40 dni od podpisania umowy,
 - b) drugi przegląd do dnia 15.10.2021 r.,
- 3) **Naprawę urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o której mowa w § 2 ust. 3, należy wykonać w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.**
- 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem **usuwania nagłych awarii w pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych** zainstalowanych w budynkach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, które Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ w dniach od poniedziałku do niedzieli.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, z 3 dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac.
- 6) Na 5 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi, w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.

zmianie porządkowej (technicznej) ulega treść załącznika nr 6a do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik nr 6a dla zadania nr 2):

§ 2 ust. 2 załącznika nr 6a do SWZ:

§ 2

2. W skład czynności obsługi technicznej wchodzi: (dotyczy zadania nr 2a):

- 1) kontrola i czyszczenie wymienników ciepła,
- 2) kontrola i czyszczenie odpływu skroplin,
- 3) czyszczenie filtrów,
- 4) uzupełnienie czynnika chłodniczego,
- 5) kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego,
- 6) sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,
- 7) kontrola działania urządzenia

otrzymuje brzmienie:

2. W skład czynności obsługi technicznej wchodzi: **(dotyczy zadania nr 2b):**

- 1) kontrola i czyszczenie wymienników ciepła,
- 2) kontrola i czyszczenie odpływu skroplin,
- 3) czyszczenie filtrów,
- 4) uzupełnienie czynnika chłodniczego,
- 5) kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego,
- 6) sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,
- 7) kontrola działania urządzenia

DOWÓDCA

z up. płk Krzysztof WOCIAL