

**DTZ.382.4.2021**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DTZ.382.4.2021 p.n.: „*Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania polegająca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu*”.

### **Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1:** Czy wyposażenie wchodzi w zakres przetargu, które jest określone w załączniku nr 7 w folderze Technologia?

**Odpowiedź:** Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 2:** Proszę o sprostowanie czy projektowane okna mają być z profilu PVC czy aluminium? Według zestawienia stolarki okiennej i dokumentacji projektowej mają być PVC, natomiast w przedmiarach robót budowlanych w poz. 51 mamy okna aluminiowe.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć zgodnie z projektem PVC.

**Pytanie 3:** Na podstawie zestawienia stolarki okiennej w uwagach jest informacja o zapewnieniu możliwości otwierania okna z poziomu podłogi, wtedy należy zastosować mechanizm otwierania okna za pomocą hautau. Należy liczyć się z tym, iż w takim przypadku nie ma możliwości wykonania okien jako rowierno-uchylnych tylko uchylne.

**Odpowiedź:** Należy zrezygnować z funkcji otwierania z poziomu podłogi, zachować otwieralność.

**Pytanie 4:** Z uwagi na rozległy front robót zawartych w projekcie oraz nasze dążenie do uzyskania jak najlepszej oferty cenowej. Składamy prośbę o możliwość wydłużenia terminu składania ofert o tydzień ( 7 dni). Prośba ta podyktowana jest obecną sytuacją panującą w budownictwie, gdzie firmy są obłożone zamówieniami na wiele miesięcy i nie są w stanie złożyć dla Nas korzystnej oferty w tak krótkim czasie.

**Odpowiedź:** Nie - Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zatwierdził**  
**Prezes Zarządu**  
**Michał Kamiński**