



ETAP I – ŁĄCZNIK
WYDZIELENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZS NR 1
JAKO ODREBNEJ STREFY P.POŻAROWEJ

LEGENDA:

UWAGA:
- ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE DŁUGOŚCI DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH
KLATKI SCHODOWE W BUDYNKU ZLIII ŚREDNIOWYSOKIM MUSZĄ BYĆ OBUDOWANE
ZAMYKANE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30,
WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMNIENIU LUB SŁUŻĄCE DO
USUAWNIA DYMU - ZGODNIE Z W.T.
- ZGODNIE Z ART. 181.3.2 W. T. DROGI EWAKUACYJNE
NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OŚWIETLENIE AWARYJNE

- EI30+S OZNACZENIE DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ 30 MIN ORAZ DYMOSZCZELNE
- EI60+SZM OZNACZENIE DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ 60 MIN, DYMOSZCZELNE ORAZ SAMOZAMYKACZ
- SZM OZNACZENIE DRZWI
Z SAMOZAMYKACZEM
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
ORAZ DO LIKWIDACJI
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- W.T. - WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

ETAP II
WYDZIELENIE BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ

ZGODNIE Z PAR. 256.2 W.T. ORAZ
DO UZYSKANIA ODSTĘPSTWO OD WT W KWPS P W ZAKRESIE:
1. WYMIARÓW STOPNI ORAZ PODESTÓW SCHODOWYCH
2. POWIERCHNIA OTWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO(OKNO) – 1,59 m2
NAPOWIETRZANIE KLATKI OKNEM W POZIOMIE PARTERU

ETAP I
WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ

ZGODNIE Z PAR. 256.2 W.T. ORAZ
HOLU KOMUNIKACYJNEGO ZGODNIE Z PAR. 256.6 W.T.
DO UZYSKANIA ODSTĘPSTWO OD WT W ZAKRESIE:
1. WYMIARÓW STOPNI ORAZ PODESTÓW SCHODOWYCH
2. LOKALIZACJA PRZECIWOPOŻAROWEGO GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
3. POWIERCHNIA OTWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO – 2,77 m2
NAPOWIETRZNI KLATKI DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI
4. WYDZIELENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZS NR 1
JAKO ODREBNEJ STREFY P.POŻAROWEJ
(ROBOTY BUDOWLANE OPISANE JAKO ETAP I-ŁĄCZNIK)

DRZWI O SZEROKOŚCI 1.3m

1. ZGODNIE Z PAR. 256.6 UST.6 WT
SZEROKOŚĆ WIEKSZEGO SKRZYDŁA MIN.90CM
MONTAŻ SIŁOWNIKA UMOŻLIWIAJĄCEGO NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ
2. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH
NA DREWNIANE DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIECIEŁEM – STYLIZOWANE

Opracowanie to, chronione jest prawami autorskimi.
Powielanie i udostępnianie rysunków osobom trzecim, oraz wprowadzanie
zmian jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody autora opracowania.
IntelliCAD Licencja nr: WBK-R939-206C-70YZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Anna Ścigaj - Trepka 32-300 Olkusz ul. Szkolna 3				
TEMAT RYSUNKU RZUT PARTERU				
WERSJA A	PROJEKTANT arch. Anna Ścigaj-Trepka UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SPRAWICZKA	NR UPRAWNIENIA 202/2001	POCIS POCIS	FAZA KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE BRANŻA ARCHITEKTURA
DATA 12/2023	INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W OLSKUSZU 32-300 OLSKUSZ ; UL. MICKIEWICZA 2			PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
SKALA 1:100	ZADANIE PFU DLA ZADANIA PN: DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ W ZS NR 1 W OLSKUSZU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻAROWYCH 32-300 OLSKUSZ UL. GÓRNICZA 1			NR RYSUNKU A01