



**POLSKI  
ŁĄD**



**Gmina  
Opalenica**  
MAGYSTRAT

Opalenica, 12 kwietnia 2024 r.

GK.271.1.2.2024.AP

## **2. Wyjaśnienia i modyfikacja SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **POSTĘPOWANIE :**

#### **Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym**

Do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynęły pytania do SWZ. Udzielam odpowiedzi i modyfikuję SWZ.

#### **PYTANIE 1**

W nawiązaniu do opinii geotechnicznej zakładam korytowanie do warstw nośnych na głębokość większą niż 32cm założoną w przedmiarze (poz. 12) - Opinia geotechniczna Pkt. 5: "Wykorytowanie warstwy gleby i antropogenicznych nasypów niekontrolowanych"

1. Czy ilości te zostały ujęte?

2. Czy przedmiar nie powinien zawierać pozycji takiej jak: "Mechaniczne formowanie nasypu z zagęszczeniem wraz z pozyskaniem gruntu z dokopu" w celu uzupełnienia wykonanego koryta?

#### **ODPOWIEDŹ**

W nawiązaniu do pytań wskazuję, że co do zasady nie przewiduje się konieczności wymiany gruntu i uzupełniania koryta materiałem z dowozu. Roboty ziemne głębsze jak 32 cm poniżej planowanej niwelety będą szczątkowe i obejmują m.in. prace przy murze oporowym, przepustach. W pozostałym zakresie po wykorytowaniu na +/- 32 cm odsłonięty grunt będzie nadawał się do wykonania stabilizacji in situ na głębokość min 30 cm a zawartość cząstek organicznych będzie mniejsza jak 3%. Nadzór geotechniczny winien tę kwestię potwierdzić i ew. zmienić proporcje materiału z jakim grunt istniejący będzie mieszany - w tym ilość cementu. Na warstwie należy wykazać wymaganą nośność co sugeruje się potwierdzić na poletku próbnym.

Pozostawienie miejscowe gruntów opisanych jako piasek drobny próchniczny poniżej 60 cm względem planowanej niwelety, przy wykazaniu parametrów nośności wykonanej warstwy wzmacniającej jest dopuszczalne (grunt ten jest zagęszczony a głębokość jego zalegania jest poniżej wartości przemarzania przy warunku jak dla KR1-KR4).

Tym samym:

1. Nie ma potrzeby zawierania tych wielkości w przedmiarze.
2. Przedmiar nie zawiera tej pozycji i nie jest to przeoczenie.

## **PYTANIE 2**

Prosimy o podanie parametrów technicznych bariery ochronnej.

## **ODPOWIEDŹ**

Parametry techniczna bariery ochronnej - bariera N2W4A ze słupkiem co 2 m.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami dokonuję również zmiany zapisów SWZ poprzez:

1/ zmianę zapisu pkt 1 w **DZIAŁE XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 17 maja 2024 r.**”.

2/ zmianę zapisu pkt 1 w **DZIAŁE XIII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:**


„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy umieścić na **PLATFORMIE ZAKUPOWEJ** pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/opalenica> w myśl ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 19 kwietnia 2024r. do godz. 10:00.**”

3/ zmianę zapisu pkt 1 w **DZIAŁE XIV - TERMIN OTWARCIA OFERT:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 19 kwietnia 2024 r. o godz. 10:10.**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Tomasz Matusiak

Sekretarz Gminy