



1. Maszsy stalowe ocynkowane 12m z fundamentem 0,4x0,4x1,6m
2. Naświetlacz nr 11 - 23 (bolisko): 144 LED, 55mA, NW740, 190W, 34805/28573 lm, IK09, IP66, kl. I.
3. Naświetlacz nr 31 (nocne): 144 LED, 55mA, NW740, 190W, 34805/28573 lm, IK09, IP66, kl. I.
5. Poprzeczki masztów 2,0m
6. Tabliczki słupowe do 16mm Cu
7. Przewody zasil. oprawy YLY3x1,5
8. Rezystancja uziemienia masztów < 10 omów
9. Zabezpieczenie opraw S301C2 we wnękach masztów
10. Oprawa nr 31 sterowana ręcznie i zegarem astronomicznym jako ośw. nocne
11. Przewodzące elementy ogrodzenia i pilkochwytyw przyłączyć do
12. Na masztach umieścić tabliczki zakazujące przebywania w czasie
13. Na skrzyżowaniach z uzłomami kable układać w rurach SRS11010
14. W pom. szkolnych stosować kable bezhalogenowe, nierozprzeszczelnione, ognia BIT1000H

TN-S

Temat:
PLAN
OŚW

Projektował: