



Grudziądz, 04 września 2024 r.

## KOMUNIKAT PUBLICZNY

**Dotyczy:** zapytanie do treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 71/2024.

Informuję, działając na podstawie treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**remont budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu**” – **sprawa numer 71/2024**, wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w kontekście kierowanych odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, dokonał na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmiany (modyfikacji) opisu przedmiotu zamówienia jak poniżej. Odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla Uczestników postępowania i stanowią integralną część SWZ jako uzupełnienie STWiORB - Załącznika nr 1 do SWZ.

Treść zapytania, odpowiedzi z uwzględnieniem zmian:

*„Proszę o podanie parametrów dotyczących mocy źródła światła oraz wartości strumienia świetlnego dla opraw typ A1, A2, A3, A5, A6 z uwagi na brak tych informacji w dokumentacji techniczno-przetargowej..”*

**W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję**, iż Zamawiający po weryfikacji doprecyzowuje zapisy zawarte w STWiORB w pkt 3.3.3 w odniesieniu do rys. A-3, dotyczące mocy źródła światła oraz wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw w sposób następujący:

- A1 – max 60W min. 5000 lm – poz. 126 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;
- A2 – max 24W min. 2500 lm – poz. 127 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;
- A3 – max 16W min. 1600 lm – poz. 128 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;
- A5 – max 24W min. 1500 lm – poz. 130 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;
- A6 – max 16W min. 1300 lm – poz. 131 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;

**W związku z dokonaniem istotnej zmiany SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert następująco:**

**1) w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ** – „**termin związania ofertą**” wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

*„Wykonawca jest związany złożoną ofertą **od dnia upływu terminu składania ofert do 09.10.2024 r.** tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.*

**2) w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „sposób i termin składania ofert”** - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 10.09.2024 r. g. 07:30**, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (strona internetowa prowadzonego postępowania):*

*<https://portal.smartpzp.pl/13wog/public/postepowanie?postepowanie=68954700>”*

**3) w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „termin otwarcia ofert”** - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

*„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.09.2024 r. o godz. 08:00.**”*

Zamawiający uzna, iż oferty złożone przez Wykonawców z dniem ogłoszenia niniejszego komunikatu publicznego zawierają przedmiot zamówienia zgodny z zmianami wprowadzonymi, w tym komunikacie.

Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

.....

M.M. tel. 261 48 32 90

e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

04.09.2024 r.

T 2712

Miejsce publikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/970558>