



Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99

woj. warmińsko-mazurskie

www.mikolajki.pl e-mail: mikolajki@mikolajki.pl BIP: www.bip.mikolajki.pl

Mikołajki, 09.04.2024r.

Znak: IZP.271.06.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji:
pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3**”

Numer ogłoszenia 2024/BZP 00265787; data zamieszczenia: 2024-03-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00286326 z dnia 16.04.2024r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający – Gmina Mikołajki przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie niezbędnych decyzji i zezwoleń ważnych na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że projekt budowlany i wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci. Zamawiający informuje, że w załączeniu zamieszcza dodatkowe elementy dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew i krzewów. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć.

Odpowiedź:

Właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew jest Zamawiający. Materiały należy odwieźć na odległość do 15 km.

Właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki krzewów jest Wykonawca

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jakiej grubości należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej.

Odpowiedź:

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu i potrzeb jego wykorzystania na budowie, wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu zalegania.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jakiej grubości należy rozebrać nawierzchnię asfaltową.

Odpowiedź:

Nawierzchnię asfaltową do rozebrania należy przyjąć grubości ok 5 cm.

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz żwirowej. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy go odwieźć.

Odpowiedź:

Właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz żwirowej jest Zamawiający. Materiały należy odwieźć na odległość do 15 km.

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, jakiej grubości należy rozebrać nawierzchnię brukową.

Odpowiedź:

Grubość nawierzchni brukowej do rozebrania wynosi ok 20 cm.

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki ogrodzeń. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć.

Odpowiedź:

Właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki ogrodzeń jest Zamawiający, zgodnie z decyzją ZRID. Zamawiający nie przewiduje odzysku w związku z czym Wykonawca zutylizuje materiały we własnym zakresie.

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wyceny nie należy przyjmować kosztów związanych z ponownym ustawieniem ogrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny nie należy przyjmować kosztów związanych z ponownym ustawieniem ogrodzenia.

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Jeśli Zamawiający, to na jaką odległość należy go odwieźć.

Odpowiedź:

Właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych ażurowych jest Zamawiający. Materiały należy odwieźć na odległość do 15 km.

Pytanie nr 12

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wyceny regulacji studni kanalizacyjnych oraz regulacji zasuw wodociągowych, nie należy przyjmować ceny zakupu nowych elementów.

Odpowiedź:

Do wyceny regulacji studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych należy przyjąć zakup nowych elementów.

Pytanie nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nie należy rozbierać nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w przewidzianym zakresie prac do wykonania nie należy rozbierać nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych.

Pytanie nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego, z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki należy użyć betonu C12/15.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki należy użyć betonu C12/15.

Pytanie nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni poboczy należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania nawierzchni poboczy należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

Pytanie nr 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nawierzchnię poboczy należy wykonać gr. 15cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię poboczy należy wykonać gr. 15 cm.

Pytanie nr 18

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie typu barier ochronnych.

Odpowiedź:

Bariera ochronna U-12a z poprzeczką, szerokość bariery 2000 mm, wysokość netto 1100 mm, wysokość brutto 1500 mm. Kolor szary. Rury Ø 60,3 mm, poprzeczka dolna Ø 48.

Powyższe odpowiedzi wraz z załącznikami stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3”

.....
Kierownik Zamawiającego/osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu