



Siechnice, 13.10.2023

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

Dotyczy: **SISK.24.2023** Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> pytanie.

Pytanie nr 2

1. Proszę o informację. Czy możemy dokonać wizji lokalnej obiektu w dniu 16.10.2023 r .
2. Proszę wyjaśnić jakim współczynnikiem U mają charakteryzować się okna i drzwi. W zestawieniu okna i drzwi mają posiadać współczynnik $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ natomiast w STWiOR - TOM V określono . drzwi mają posiadać współczynnik U nie większy niż $= 1,3$ a okna $1,1$.

Odpowiedź nr 2

1. Zamawiający potwierdza możliwość dokonania wizji w dniu 16.10.2023 r. Dokładną godzinę wizji należy uzgodnić z osobą wskazaną do kontaktu - Małgorzatą Dybiec tel. 726 695 101
2. Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia: "Izolacyjność okien $U = 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ lub mniejsza"

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas
Sylwester Sas

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego