



LEGENDA:

g: Ø12,7mm - instalacja freonowa, rura gazowa, średnica 12,7mm

c: Ø6,35mm - instalacja freonowa, rura cieczowa, średnica 6,35mm

PVC Ø25 - instalacja odprowadzenia skroplin, rura PVC klejona, średnica 25mm

i=2% - instalacja odprowadzenia skroplin, minimalny spadek 2%

— instalacja freonowa

— instalacja odprowadzenia skroplin

VENTRA

90-742 Łódź Ul. Lipowa 2

Tel. (042) 637 75 91, Fax (042) 636 48 13

e-mail: projektanci@ventra.com.pl

www.ventra.com.pl

REGON 472329562, NIP 725-17-82-096

NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIA BIUROWE – RZUT PARTERU – FRAGMENT

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Maciej Jurek

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Przemysław Kozłowski

NR UPRAWNIENI

Ł00/1384/PWOS/10

55/02/WŁ

PODPIS

INWESTOR
Miasto Rawa Mazowiecka
pl. J. Piłsudskiego 5, Rawa Mazowiecka

BRANŻA
Klimatyzacja

NR RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI
ul. Kilińskiego 2, Rawa Mazowiecka

DATA
04/2021

SKALA
1 : 100

06