



LEGENDA:

- instalacja nawiewna CNW1-n
— instalacja wywiewna CNW1-w

UWAGA:

- instalację nawiewną CNW1-n izolować termicznie wełną mineralną grubości 20mm z folią aluminiową
-przebieg kanałów wg projektu wentylacji mechanicznej z roku 2013
-przebieg kanałów sprawdzić w rzeczywistości

Y VENTRA

90-742 Łódź Ul. Lipowa 2
Tel. (042) 637 75 91, Fax (042) 636 48 13
e-mail: projektanci@ventra.com.pl
www.ventra.com.pl
REGON 472329562, NIP 725-17-82-096

NAZWA RYSUNKU

KUCHNIA Z ZAPLECZEM – RZUT PIWNICY – FRAGMENT
KUCHNIA Z ZAPLECZEM – RZUT PARTERU – FRAGMENT

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Maciej Jurek	LOD/1384/PWOS/10	
mgr inż. Przemysław Kozłowski	55/02/WŁ	

INWESTOR
Miasto Rawa Mazowiecka
pl. J. Piłsudskiego 5, Rawa Mazowiecka

BRANŻA	NR RYSUNKU
Klimatyzacja	02

ADRES INWESTYCJI
ul. Kilińskiego 2, Rawa Mazowiecka

DATA	SKALA
04/2021	1 : 100