



LEGENDA:

g: Ø12,7mm - instalacja freonowa, rura gazowa, średnica 12,7mm

c: Ø6,35mm - instalacja freonowa, rura cieczowa, średnica 6,35mm

PVC Ø25 - instalacja odprowadzenia skroplin, rura PVC klejona, średnica 25mm

i=2% - instalacja odprowadzenia skroplin, minimalny spadek 2%

— instalacja freonowa

— instalacja odprowadzenia skroplin



**90-742 Łódź Ul. Lipowa 2**  
Tel. (042) 637 75 91, Fax (042) 636 48 13  
e-mail: projektanci@ventra.com.pl  
www.ventra.com.pl  
REGON 472329562, NIP 725-17-82-096

NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIA BIUROWE – ELEWACJA PÓŁNOCNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W RAWIE MAZOWIECKIEJ	PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	mgr inż. Maciej Jurek	Ł00/1384/PWOS/10	
	SPRAWDZIŁ		
	mgr inż. Przemysław Kozłowski	55/02/WŁ	
INWESTOR Miasto Rawa Mazowiecka pl. J. Piłsudskiego 5, Rawa Mazowiecka	BRANŻA Klimatyzacja		NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI ul. Kilińskiego 2, Rawa Mazowiecka	DATA 04/2021	SKALA 1 : 100	07