



Słupsk, dnia 23.06.2020 r.

Znak sprawy: ZP.261.14.5.2020.ZP3

**Zamawiający:**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,**

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73**

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: [zamowienia@zimslupsk.com](mailto:zamowienia@zimslupsk.com)

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.com>

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku w ramach zadania pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha”. Znak sprawy ZP.261.14.2020.ZP3.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wniosek dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosku wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udostępnienie rysunków kanalizacji deszczowej oraz o szczegółowe informacje dot. części wodociągowej( specyfikacja rur jakie mają zostać użyte, czy zawór dn 100 ma być żeliwny).

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dysponuje odrębnymi rysunkami kanalizacji deszczowej; w ramach postępowania realizowany jest wyłącznie wpust WD1 wg kosztorysu. Sieć wodociągowa – rury PE 100, zawór dn 100 żeliwny.

Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego za pomocą Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
  
mgr inż. Jarosław Borecki