



skala 1:20



ZASADA WYMIAROWANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH: PO ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

1. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ INNYMI RYS. OPRACOWANIA.
4. PRZEBIECIA WG PROJEKTU INSTALACJI.
5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
 - *KATEGORIA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA C3; TRWAŁOŚĆ > 15LAT
 - *CYNKOWANIE OGNIOWE min. 80µm
6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

KANAŁ KABLOWY	C30/37 W8
BETON PODKŁADOWY	C12/15

STAL ZBROJENIOWA: S500B

ŚCIANY, PŁYTA DENNA: 3,0cm

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP $\pm 0,00 = 116,40$ m n.p.m.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO
51-141 WROCŁAW
UL. KOSZAROWA 5

51-141 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 6/50

PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ
ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 6/50
PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCŁAWIU.

PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA/FORMAT: 1:20 A3
--------------------	--------------------------

ZBROJENIE KANAŁU KABLOWEGO