



RZUT PRZYZIEMIA

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP ±0,00 = 116,40 m n.p.m.

XS20

Oprawa awaryjna LED 230VAC, min. 175lm, IP65, 3h

UWAGA:

- WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE KABLE I PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004
- W POMIĘSZCZENIACH INSTALACJE WYKONAĆ JAKO NATYKNOWIA W RURACH OSŁONOWYCH SZTYWNYCH
- WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAJĄ ZGODY KLIENIA/INWESTORA
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM
- PRZEJŚCIA USZCZELNIĆ MASĄ NIEPALNĄ TYPU HILTI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY/ŚCIANY NIE MNIEJ NIŻ E90
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKÓW UZIEMIENIA PE W ROZDZIELNICY
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU, ELEMENTY NARYSOWANO BEZ ZACHOWANIA SKALI
- TYPI I PRZĘKROJE PRZEWODÓW POKAZANO NA SCHEMATACH ROZDZIELNICY
- OPRAWY AWARYJNE/WYKAWACYJNE Z CERTYFIKATEM CNBP
- W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH LAMP NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIELEŃ I SKORYGOWAĆ IŁOŚĆ ZAMONTOWANYCH LAMP

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOŚCI			
BRANŻA	IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak Upr. Nr NBGP-V-7342/3/8/95/96	29.06.2021	
ELEKTRYCZNA SPRZWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Paczyński Upr. Nr DOŚ/0228/PWBE/17	29.06.2021	
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. GROMKOWSKIEGO, ul. Koszarowa 5, 50-149 Wrocław,		
ADRES INWESTYCJI:	51-141 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 6/50		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 6/50 PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCŁAWIU.		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA/FORMAT: 1:100 A3	
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU	NR RYS: E-00	