
droga ziemna
blok oporowy
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
W2
Ho=1,70
Dz110, Hz=1,72 m
14
Ho=1,80
ks200, rz.osi=94,00
1NN, gł.osi=0,80 z proj. rurą osłonową DN100, L = 2,00 m
Dz110, L=19,00 m, rz.osi=92,05
PROJEKT.KS TŁOCZNY DN110, gł.osi=1,70
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,80 m
15
blok oporowy
16
Ho=1,80
P.p.=85,00

Opis powierzchni terenu		GRUNTY ROLNE				DROGA GRUNTOWA –		
Rzędna istniejącego terenu	96,75	96,80			95,30	93,85	93,85	
Rzędna osi proj. rurociągu	95,05	95,00				92,05	92,05	
Długość odcinka	9,50	76,50				2,00		
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=5,3 ‰ L=9,50	L=76,50 i=38,6 ‰				L=2,00	L=92,00	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz110, PVC; PN10							
Prędkość, przepływ								
Hektometr i odległości	0	9,50	49,50	55,50		86,00	88,00	1


DAWNY NASYP KOLEJOWY
PRZEPUST DESZCZOWY DN300, rz.osi=90,57
16A
17
18
19
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
94,07
94,06
94,23
94,27
92,27
92,26
92,43
92,47
92,00
29,00
23,00
28,00
92,00
i=2,4 ‰
L=29,00
i=0,3 ‰
L=23,00
i=7,4 ‰
L=28,00
i=1,4 ‰
L=92,00
80,00
⌀2
9,00
32,00
60,00
79,00
⌀3


DROGA GRUNTOWA – DAWNY NASYP KOLEJOWY
pRZEPUST DESZCZOWY DN300, rz.osi=91,50
20
21
Ho=1,80
Ho=1,80
94,73
95,15
92,93
93,35
85,00
L=85,00
L=188,00
i=5,0 ‰
i=4,9 ‰
Dz110, PVC; PN10
Q=0,00 l/s
52,00
96,00
Ø4
37,00
Ø5


DROGA GRUNTOWA – DAWNY
trójnik 110/110
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz110, Hz=1,80 m
czwórnik
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz110, Hz=1,80 m
22
23
24
25
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
Ho=1,80
96,75
96,77
96,80
96,86
94,95
94,97
95,00
95,06
35,00
1,50
0,50
16,00
188,00
36,50
17,50
17,50
20,00
i=8,5 ‰
L=36,50
i=0,5 ‰
L=17,50
i=1,7 ‰
L=17,50
i=3,4 ‰
L=20,00
Dz110, PVC; PN10
6
25,00
61,50
79,00
96,50
7


NASYP KOLEJOWY
trójnik 110/110
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
Dz110, Hz=1,75 m
26
3
Ho=1,80
Ho=1,75
96,76
97,05
94,96
95,30
59,50
1,50
61,00
i=5,0 ‰
L=61,00
i=5,6 ‰
16,50
77,50

PROFIL PRZEWODU SIECI WODOCIĄGOWEJ W2-3.

SKALA 1:100/500

Długość wszystkich przewodów: 777,5 [m]

1	Profil przewodu sieci wodociągowej W2-3.	777,5	W2-3
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły

Projektant mgr inż. Adam Gowiński UAN-IV/8346/80/TO/88	Sprawdził inż. Wiesława Gronkowska UAN-8346/136/TO/86-87	Data 2018-08-28	SKALA 1:100/500

PPIŚ SANEXIM
Toruń Sz.Chełmińska 26

Inwestor: Gmina Płużnica 87-214 Płużnica 60.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Ostrowie.

Nr rys.9

Drukować w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa