

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 30.04.2024r.

WZP.271.15.2024.B

Oznaczenie i nr postępowania: **„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce wiaty oraz rozbudowie budynku warsztatowego na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy 37 w Bydgoszczy” – WZP.271.15.2024.B**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 6

„Proszę o określenie producenta opraw oświetlenia awaryjnego (centralna bateria opraw)w istniejącym budynku w celu koordynacji systemu opraw AW w nowo projektowanym budynku. Jeżeli występuje już taka centrala, to proszę o odpowiedź czy jest miejsce na liniach, aby podpiąć nowoprojektowane oprawy”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową oprawy AW oraz centrala oświetlenia awaryjnego projektowana w pomieszczeniu RG są niezależne od istniejących instalacji, w związku z czym dobór producenta jest dowolny. W instalacji należy zastosować przewody bezhalogenowe zgodnie z CPR. Centrala ma mieć możliwość współpracy z układem nadrzędnym np. BMS.

Członek komisji przetargowej
Ewa Pietkun