

**strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec**”.

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I. Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Zapytanie: W części nr 3 (miejscowość Gawroniec – 1280C i 1281C) wymagania dla mieszanek wyspecyfikowane są w oparciu o wycofane i zastąpione dokumenty WT-1 i WT-2 2008. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki wg obowiązujących dokumentów z roku 2014?

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza możliwość stosowania mieszanek według obowiązujących wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 część I i część II.

2. Zapytanie: Dokumentacja (Opis, przekroje, SST) w części nr 3 (miejscowość Gawroniec – 1280C i 1281C) wskazują ułożenie warstwy wiążącej AC 16W natomiast kosztorys uwzględnia wyłącznie warstwę ścieralną AC11 S. Prosimy o ujednoczenie informacji na temat warstwy wiążącej AC 16W.

Wyjaśnienie: W ramach realizacji zadania należy wykonać tylko warstwę ścieralną AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm, zgodnie z pozycją nr 32 przedmiaru.

Komisja Przetargowa

.....