

Siedlce, dn. 2 listopada 2022 r.

DKW.2232.4.2022.JR

**Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Karnym
w Siedlcach” DKW.2232.4.2022.JR**

Zamawiający informuje, że w dniu 02.11.2022r. wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia o następującej treści:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność uzgodnień z Konserwatorem Zabytków? Są to decyzje administracyjne na które potencjalny Wykonawca nie ma wpływu a mogą trwać ok 30-60 dni”

Zamawiający odpowiada:

Ze względu na dofinansowanie przedmiotu zamówienia z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy Dotowany zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w ściśle określonych terminach o których mowa w SWZ. Zamawiający nadmienia, że posiada Decyzję Nr 25/DS/2022 z dnia 16.05.2022r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie działań polegających na wybudowaniu na potrzeby Zakładu Karnego w Siedlcach instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego RAKON w Raciborzu. (w załączeniu do odpowiedzi skan decyzji). Wobec powyższego Zamawiający przewiduje konieczność uzgodnienia samego projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej co nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Siedlcach

[Signature]
ppłk Cezary Bujak