



ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

NUMER	NAZWA
1	ZEWNĘTRZNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE - WODA Q <sub>A12/W35</sub> =64,4kW
2	ZBIORNIK BUFOROWY V=1000 dm <sup>3</sup> WYPOSAŻONY W 4 GRZAŁKI ELEKTRYCZNE, N <sub>s</sub> =7,5kW
3	POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ C.W.U. V=433 dm <sup>3</sup> WYPOSAŻONY W GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ N <sub>s</sub> =6,0kW
4	POMPA ELEKTRONICZNA DN25, N <sub>s</sub> =116W
5	POMPA ELEKTRONICZNA DN32, N <sub>s</sub> =103W
6	POMPA ELEKTRONICZNA DN15, N <sub>s</sub> =45W
7	TRÓJDROGOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY DN20, kvs=6,3m <sup>3</sup> /h
8	TRÓJDROGOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY DN20, kvs=4m <sup>3</sup> /h
9	GRUPA BEZPIECZEŃSTWA, Po=3bar
10	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN 3/4", Po=6 bar
11	CIŚNIENIOWE NACZYNIĘ PRZEPONOWE V=35dm <sup>3</sup>
12	CIŚNIENIOWE NACZYNIĘ PRZEPONOWE V=8dm <sup>3</sup>
13	FILTRODMULNIK MAGNETYCZNY DN65
14	FILTR SIATKOWY DN32
15	KOLEKTOR STAŁOWY DN100, L=1,5mb

OZNACZENIA:

- RUROCIĄGI ZASILAJĄCE C.O.
- RUROCIĄGI POWROTNE C.O.
- RUROCIĄGI ZASILAJĄCE C.W.U.
- RUROCIĄGI CYRKULACYJNE
- RUROCIĄGI Z.W.U.



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI ul. Żelazna 10a 50-100 Wrocław tel. 71 781 10 10		Radosław Zubrycki			
BRANŻA	IS	ETAP	PT	SKALA RYSUNKU	NR ZALĄCZNIKA
IS	IS	PT	BS	S02	
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA 28 MAJ 2023			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO					
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW GMINA MEDYCLUB POLNY KŁODZKI WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE					
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU					
INSTALACJA C.O. - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY					
BRANŻA SANITARNIA - PROJEKTANT		MGR inż. Marek Kamiński tel. 71 781 10 10 ul. Żelazna 10a 50-100 Wrocław		PODSIS	
BRANŻA SANITARNIA - SPRAWDZAJĄCY		MGR inż. Marek Kamiński tel. 71 781 10 10 ul. Żelazna 10a 50-100 Wrocław		Marek Kamiński	
INŻ. NADZORUJĄCY		MGR inż. Marek Kamiński tel. 71 781 10 10 ul. Żelazna 10a 50-100 Wrocław		Marek Kamiński	
STRONA					