



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 17.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **MATERIAŁY ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, ŚLUSARSKIE I REMONTOWO – BUDOWLANE.**

Nr postępowania: ZP/16/24

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 8** - gniazdo podwójne z uziemieniem białe podtynkowe ip 44 -występuje tylko w klasie szczelności ip 20
Zamawiający popełnił omyłkę, powinno być: gniazdo podwójne z uziemieniem białe natynkowe IP44.
- Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 34** - przewód instalacyjny 40x40 - nie występuje nie wiem czy nie chodziło państwu o kanał instalacyjny o rozmiarze 40x40
Tak, Zamawiający miał na myśli kanał instalacyjny.
- Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 38** - przewód lgy 16cm2 -10mb - nie występuje nie wiem czy nie chodziło państwu o przewód lgy 16mm2 tylko ze on sprzedawany jest na metry
Zamawiający popełnił omyłkę, powinno być: przewód LGY 16mm².
- Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 71** - wyłącznik różn-prąd 40a/30ma -jedna fazowy czy trój fazowy
Wyłącznik jednofazowy.
- Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 72** - wyłącznik różn-prąd 100a/4 ts35 -nie występuje ponieważ nie jest określone ile ma
Zamawiający popełnił omyłkę, powinno być: wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/939976>