

**Do wszystkich uczestników postępowania ZP/20/2022**

Łódź, 2 grudnia 2022

Sygnatura: ZP/20/2022

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Rozbiórka budynku należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16 w Łodzi”.**

**Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytania i odpowiedzi**

5. Czy zewnętrzny zbiornik traktowany jest przez Zamawiającego jako integralny element obiektu, przeznaczony do rozbiórki?

**Odpowiedź:** ~~Zewnętrzny zbiornik przeznaczony jest do rozbiórki.~~

**Korekta odpowiedzi:** Należy zaprojektować rozbiórkę i rozebrać wszelkie podziemne kanały technologiczne i zbiorniki o ile takie istnieją. Zamawiający nie dysponuje wiedzą o istnieniu takiego zbiornika.

9. Czy Zamawiający może udostępnić mapę z lokalizacją budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz odległości pomiędzy tym budynkiem a sąsiadującymi budynkami?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takiej mapy.

10. Czy zamawiający może udostępnić inwentaryzację terenu oraz budynku?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje powyższymi dokumentami.

11. Prosimy o informację co w przypadku kiedy pozwolenie na rozbiórki będzie się wydłużało nie z winy wykonawcy a innych podmiotów np. urzędów itp.?

**Odpowiedź:** Zamawiający każde wydłużenie terminów urzędowych będzie analizował po wystąpieniu takiego zdarzenia.

12. Proszę o informacje o jakim zbiorniku zewnętrznym mowa w odpowiedzi na pytania - pytanie nr 5 z 29.11.2022. Czy Zamawiający dysponuje jakąś dokumentacją tego zbiornika?

**Odpowiedź:** Należy zaprojektować rozbiórkę i rozebrać wszelkie podziemne kanały technologiczne i zbiorniki o ile takie istnieją. Zamawiający nie dysponuje wiedzą o istnieniu takiego zbiornika.

13. Czy w rozumieniu odpowiedzi - Zamawiający dopuszcza zasypkę niecki kruszywem dopuszczalne jest zasypanie gruzem zmielonym o frakcji 0-63mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza tego rodzaju zasypkę.

**Działając w oparciu art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, modyfikuje następujące dokumenty:**

- SWZ – termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą,
- PFU w punkcie 1.2.1.

**Działając w oparciu art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**NOWY TERMIN:**

- składania ofert upływa 09.12.2022 r. o godz. 12:00.
- otwarcia ofert 09.12.2022 r. godz. 12:30

**Termin związania z ofertą upływa dnia 06.01.2023 r.**

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Jacek Grabowski