



Piła, dnia 07.02.2024 r.

L.dz. 536/GWDA/ZP/2/24/AO

### DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

#### ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp**. Znak postępowania: **GWDA/ZP/2/24/AO**.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**PYTANIE NR 1:** Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o większej mocy niż 500 W?

**ODPOWIEŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza panele o większej mocy pod warunkiem, że posiadają odpowiednie certyfikaty:

- dopuszczające do montażu i eksploatacji na terenie UE;
- wymagane w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

.....  
(kierownik zamawiającego)