

Podd6bice, dnia 30.01.2024 r.

**WD.272.5.2024**

## **WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3732E w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów, dł. ok. 460,0 m”.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **Pytanie nr 1**

Ze względu na ograniczenia co do szerokości pasa drogowego i terenowego proszę o doprecyzowanie na jakich odcinkach, po której stronie Zamawiający oczekuje budowy chodnika.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że oczekuje budowy chodnika na odcinku ok. 140,0 m po lewej stronie ciągu drogowego (od działki nr ewid. 270 do działki nr ewid. 177 obręb Spycimierz, gmina Uniejów).

#### **Pytanie nr 2**

Na jakich odcinkach, po której stronie Zamawiający oczekuje opaski z kostki brukowej?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że oczekuje opaski z kostki brukowej po prawej stronie ciągu drogowego (od działki nr ewid. 270 do działki nr ewid. 405 obręb Spycimierz, gmina Uniejów).

#### **Pytanie nr 3**

W jakiej technologii i zakresie Zamawiający oczekuje remontu nawierzchni:

- rozbiórka i nowa nawierzchnia?
- frezowanie i nakładka istniejącej nawierzchni

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający oczekuje wykonania remontu nawierzchni jezdni jako frezowanie i wyrównanie oraz nakładkę na istniejącej nawierzchni.

Zamawiający informuje, że przebudowywana droga znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – miejscowość Spycimierz została wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wobec powyższego Zamawiający na etapie opracowywania PFU oczekuje dokonania uzgodnień z ŁWKZ.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje opracowania opinii geotechnicznej dla budowanego chodnika?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający na etapie opracowywania PFU nie wymaga opracowania opinii geotechnicznej.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający oczekuje odwiertów w istniejącej nawierzchni asfaltowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający nie oczekuje wykonania odwiertów w istniejącej nawierzchni asfaltowej.

**Pytanie nr 6**

Jakiego systemu odwodnienia oczekuje Zamawiający? Powierzchniowe czy kanalizacja? Czy Zamawiający w sytuacji oczekiwania zaprojektowania kanalizacji może wskazać odbiornik wody z kanalizacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający oczekuje odwodnienia powierzchniowego z wykorzystaniem częściowego istniejącego ścieku przykrawężnikowego.

**Pytanie nr 7**

Proszę o doprecyzowanie kwestii nasadzeń? Wstępnej lokalizacji oraz rodzaju nasadzeń jakich oczekuje Zamawiający. Czy Zamawiający oczekuje opracowania projektu koncepcyjnego zieleni?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, że nasadzenia mają dotyczyć niskiej roślinności (nawiązanie do istniejącej roślinności miejscowości Spycimierz). Lokalizacja – działka nr ewid. 370 – w okolicach działek nr ewid. 310 i 323, obręb Spycimierz, gmina Uniejów).

**Pytanie nr 8**

W jakim zakresie ma być przebudowa włączenia na Łęg Baliński? Co do asortymentu, technologii oraz lokalizacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje, że przebudowa ma polegać na wykonaniu jednego włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej. Technologia wykonania robót jak dla drogi powiatowej jezdni bitumicznej i jednocześnie zgodna z uzgodnieniem z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. O uzgodnienie technologii wykonania robót autor PFU musi wystąpić do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**Pytanie nr 9**

Mam pytanie co do wykazu wykonanych usług dla zamówienia dot. wykonania PFU dla drogi powiatowej - tutaj zamawiający ma na myśli wykonane projekty czy wykonane PFU ? I czy projekty, w których byłem współautorem też mogę wpisać do wykazu usług ?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że uzna doświadczenie w realizacji co najmniej jednego opracowania polegającego na sporządzeniu PFU lub opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej, w tym jako współautor tego opracowania.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający oczekuje opracowania koncepcji Projektu Stałej Organizacji Ruchu?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający nie oczekuje opracowania koncepcji projektu stałej organizacji ruchu.