

OBWODY Z ROZDZIELNI TW2p- rozbudowa

OBWODY POKOJI

TW2p/G/01 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/02 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/03 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/04 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/05 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/06 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/07 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/08 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/09 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/10 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/11 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/12 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/13 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²

TW2p/PPM/01 - OBWÓD PPM 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/02 - OBWÓD PPM 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/03 - OBWÓD PPM 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/04 - OBWÓD PPM 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/05 - OBWÓD PPM 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/06 - OBWÓD PPM 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/07 - OBWÓD PPM 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/08 - OBWÓD PPM 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/09 - OBWÓD PPM 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/10 - OBWÓD PPM 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/11 - OBWÓD PPM 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/12 - OBWÓD PPM 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/13 - OBWÓD PPM 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²

OBWODY Z ROZDZIELNI TW2p- DATA MEDYCZNE

OBWODY POKOJI

TW2p/PPM/01M - OBWÓD PPM 230V nr 1 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/02M - OBWÓD PPM 230V nr 2 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/03M - OBWÓD PPM 230V nr 3 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/04M - OBWÓD PPM 230V nr 4 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/05M - OBWÓD PPM 230V nr 5 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/06M - OBWÓD PPM 230V nr 6 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/07M - OBWÓD PPM 230V nr 7 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/08M - OBWÓD PPM 230V nr 8 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/09M - OBWÓD PPM 230V nr 9 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/10M - OBWÓD PPM 230V nr 10 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/11M - OBWÓD PPM 230V nr 11 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/12M - OBWÓD PPM 230V nr 12 DATA YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/PPM/13M - OBWÓD PPM 230V nr 13 DATA YDY żo 3x2,5mm²

TW/G/01 Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

OBWODY Z ROZDZIELNI TW2p- rozbudowa

OBWODY OGÓLNE

TW2p/G/14 - OBWÓD WZMACNIACZ TV 230V nr 14 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/15 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 15 YDY żo 3x2,5mm²
TW2p/G/16 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 16 YDY żo 3x2,5mm²
TW1p/G/17 - OBWÓD GAZY MEDYCZNE 230V nr 17 YDY żo 3x2,5mm²

LEGENDA

- gniazgo podwójne z bolcem uziemiającym
- gniazgo podwójne z bolcem uziemiającym hermetyczne
- gniazgo pojedyncze z bolcem uziemiającym
- gniazgo pojedyncze z bolcem uziemiającym hermetyczne
- 1f wypust elektryczny do stałego zasilania
- lpw lokalna szyna wyrównawcza
- GSW Główna szyna wyrównawcza na piętrze
- OSW Oddziałowa szyna wyrównawcza na piętrze
- połączenie z dostępnymi częściami przewodzącymi
- PPM PPM - przyłóżkowy panel medyczny wyposażenie wg osobnego rysunku
- gniazdo ekwipotencjalne

INSTALACJA ZASILANIA
INSTALACJA GNIAZD 230V
INSTALACJA SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

temat projektu	**PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH**	
adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy	
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głuchołazy	
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17	podpis
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op	podpis
temat rysunku	RZUT II PIETRA - BLOK A - ETAP NR 2	
faza/branża	PW/elektryka	data 2018.02 skala nr rys. EW-08