



Blok A piętro II i III

wrzutomat nr 1 - 1wyjście



istniejąca rozdzielnica
pokoju 5- rozbudowa


TWp5



projektowane zasilanie
z tablicy pokoju nr5

WLZ et YDY 3x4 mm²

wrzutomat NR 2- 1 wyjście



ODBIORNIKI		Obwód wrzutomat nr 1 - 230V	
RODZAJ KABLA PRZEWODU		YDYzo 3x2,5mm ²	
NUMER OBWODU		W 1	

Wykonać na piętrze II i III
bloku A w pokoju nr 5



EL-PROTECH Pińczak Wojciech
48-120 Baborów, ul. Świerczewskiego 1B/1
tel. 668 441 671

Nazwa	BUDOWA INSTALACJI RTV SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" i "B" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH		
Adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy		
Tytuł rysunku	Schemat instalacji wrzutomatu dla pokoi nr 5		
Projektant	mgr inż. Wojciech Pińczak upr.nr OPL/1329/PBE/17		03.2018
Sprawdzający	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 23070/ Op		rys.nr
			EW3W