

ODBIORNIKI			Obwód wrzutomat nr 1 - 230V	Obwód wrzutomat nr 2 - 230V	Obwód wrzutomat nr 3 - 230V	Obwód wrzutomat nr 4 - 230V	Obwód wrzutomat nr 5 - 230V	Obwód wrzutomat nr 6 - 230V	Obwód wrzutomat nr 7 - 230V	Obwód wrzutomat nr 8 - 230V	Obwód wrzutomat nr 9 - 230V	Obwód wrzutomat nr 10 - 230V	Obwód wrzutomat nr 11 - 230V	Obwód wrzutomat nr 12 - 230V	Obwód wrzutomat nr 13 - 230V	Obwód wrzutomat nr 14 - 230V	Obwód wrzutomat nr 15 - 230V	Obwód wrzutomat nr 16 - 230V	
RODZAJ KABLA PRZEWODU			YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	
NUMER OBWODU			W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 14	W 15	W 16	

Wykonać napiętrach I, II, III
na bloku A i B

EL PROTECH Pińczak Wojciech
EL-PROTECH Pińczak Wojciech
48-120 Baborów, ul. Świerczewskiego 1B/1
tel. 668 441 671

Nazwa	BUDOWA INSTALACJI RTV SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" i "B" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH		
Adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy		
Tytuł rysunku	Schemat instalacji wrzutomatu dla piętra I, II, III.		branża / elektryczna
Projektant	mgr inż. Wojciech PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17		03.2018
Sprawdzający	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op		rys.nr EW 2W