


kierunek rozdzielnica TW/p4

istniejący przewód zasilający YLY 4x35mm²

BR


projektowany YLY 5x25mm²
L = 5m

istniejący przewód zasilający
YLY 4x35mm²



TN-S

BR - Blok rozdzielczy



np RP 2x120 obwody gniazd i siłowe - część A
obudowa PCV

TW3p etap II

temat projektu	PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOLAZACH ETAP II		
adres	ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy		
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy		
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17	podpis	
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op	podpis	
temat rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICZY PIĘTROWEJ TW3p/TWO3p część A ETAP II - blok A PIĘTRO I		
faza/branża	PW/elektryka	data 2018.03	nr rys. EW-05