np RP 2x120 obwody oswietleniowe - część B

TWO3p etap II



	Obwód oświetlenia 230 V nr 1	Obwód oświetlenia 230 V nr 2	Obwód oświetlenia 230 V nr 3		Obwód oświetlenia 230 V nr 4	Obwód oświetlenia 230 V nr 5	Obwód oświetlenia 230 V nr 6		Obwód oświetlenia 230 V nr 7	Obwód oświetlenia 230 V nr 8	Obwód oświetlenia 230 V nr 9		Obwód oświetlenia 230 V nr 10	Obwód oświetlenia 230 V nr 11	Obwód oświetlenia 230 V nr 12		Obwód oświetlenia 230 V nr 13	Obwód oświetlenia 230 V nr 14	Obwód oświetlenia 230 V nr 15		Obwód oświetlenia 230 V nr 16	Obwód oświetlenia 230 V nr 17	Obwód oświetlenia 230 V nr 18		czujnik kontroli faz	Obwód oświetlenia AW 230 V nr 1	Obwód oświetlenia AW 230 V nr 2	Obwód oświetlenie noone 230 V nr 1	rezerwa	rezerwa	rezerwa
RODZAJ KABLA PRZEWODU	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²			YDYżo 3x1,5mm²	YDY2o 3x1,5mm²	YDYżo 3x1,5mm²			
NR	O1	O2	O3		O4	O5	G6		O7	O8	O9		O10	O11	O12		O13	O14	O15		O16	O17	O18			OEW1	OAW2	NO1			

temat projektu	**PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH ETAP II**
adres	ul. M Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głuchołazy
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17 — podpis
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op — podpis
temat rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ OŚWIETLENIA TW3p/TWO3p część B ETAP II - blok A PIĘTRO I
faza/branża	PW/elektryka — data 2018.03 — nr rys. EW-06