



LPD Lokalny Punkt Dystrybucji - oddziałowy/piętrowy szafa RACK 6U

RJ45 gniazdo teleinformatyczne RJ45
UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm
okablowanie UTP KAT 5e - LAN 4x2x0,5 mm
wykonać od gniazda RJ45 do LPD

TV gniazdo telewizji R, TV, SAT
przewód koncentryczny 75 Ohm RG-6
okablowanie 75 Ohm RG-6
wykonać od gniazda TV do szafki TV oddziałowej
okablowanie 75 Ohm RG-11
wykonać pomiędzy szafkami TV

TV wspólna ramka dla
R, TV, SAT+RJ45+G230V

Obwody niskoprądowe prowadzić w istniejących korytkach
kablowych a w salach pod tynkiem w rurkach typu PCV

- trasa przewodu TV i przewodu UTP kat 5e LAN 4x2x0,5 mm
- trasa przewodu YDY 3x2,5 mm²

OBWODY Z ROZDZIELNI ODDZIAŁOWEJ
TW3p- rozbudowa
TW3p/ZW1 - OBWÓD ZASILANIA WRZUTOMATU 230V nr 1 YDY 2x3x4mm²
Przewidzieć zapas przewodu ok 20m

OBWODY Z WRZUTOMATU ACI
AC1/W01 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 1 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W02 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 2 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W03 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 3 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W04 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 4 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W05 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 5 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W06 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 6 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W07 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 7 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W08 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 8 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W09 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 9 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W10 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 10 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W11 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 11 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W12 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 12 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W13 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 13 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W14 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 14 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W15 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 15 YDY 2x3x2,5mm²
AC1/W16 - OBWÓD Gniazd TV WRZUTOMAT 230V nr 16 YDY 2x3x2,5mm²

Obwody z wrzutomatu ACI prowadzić w istniejących
korytkach kablowych a w salach pod tynkiem w rurkach typu
peszel

Instalacja wrzutomatu Instalacja R TV

temat projektu	BUDOWA INSTALACJI RTV SAL CHORYCH NA I III P. BUDYNKU "A" I "B" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA W GLUCHOLAZACH		
adres	ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Glucholazy		
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA w Glucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Glucholazy		
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPU/1329/PBE/17	podpis	
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/Op	podpis	
temat rysunku	RZUT III PIĘTRA - BLOK B		
faza/branża	PB/elektryka	data	2018.03
nr rys.	EW6W		