



OBWODY Z ROZDZIELNI TW3p- rozbudowa

OBWODY POKOJÓ

- TW3p/G/01 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/02 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/03 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/04 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/05 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/06 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/07 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/08 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/09 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/10 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/11 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/12 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/13 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/14 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 14 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/15 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 15 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/16 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 16 YDY żo 3x2,5mm²

- TW3p/PPM/01 - OBWÓD PPM 230V nr 1 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/02 - OBWÓD PPM 230V nr 2 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/03 - OBWÓD PPM 230V nr 3 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/04 - OBWÓD PPM 230V nr 4 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/05 - OBWÓD PPM 230V nr 5 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/06 - OBWÓD PPM 230V nr 6 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/07 - OBWÓD PPM 230V nr 7 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/08 - OBWÓD PPM 230V nr 8 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/09 - OBWÓD PPM 230V nr 9 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/10 - OBWÓD PPM 230V nr 10 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/11 - OBWÓD PPM 230V nr 11 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/12 - OBWÓD PPM 230V nr 12 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/13 - OBWÓD PPM 230V nr 13 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/14 - OBWÓD PPM 230V nr 14 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/15 - OBWÓD PPM 230V nr 15 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/16 - OBWÓD PPM 230V nr 16 YDY żo 3x2,5mm²

OBWODY Z ROZDZIELNI TW3p- DATA MEDYCZNE

OBWODY POKOJÓ

- TW3p/PPM/01M - OBWÓD PPM 230V nr 1 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/02M - OBWÓD PPM 230V nr 2 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/03M - OBWÓD PPM 230V nr 3 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/04M - OBWÓD PPM 230V nr 4 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/05M - OBWÓD PPM 230V nr 5 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/06M - OBWÓD PPM 230V nr 6 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/07M - OBWÓD PPM 230V nr 7 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/08M - OBWÓD PPM 230V nr 8 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/09M - OBWÓD PPM 230V nr 9 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/10M - OBWÓD PPM 230V nr 10 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/11M - OBWÓD PPM 230V nr 11 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/12M - OBWÓD PPM 230V nr 12 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/13M - OBWÓD PPM 230V nr 13 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/14M - OBWÓD PPM 230V nr 14 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/15M - OBWÓD PPM 230V nr 15 DATA YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/PPM/16M - OBWÓD PPM 230V nr 16 DATA YDY żo 3x2,5mm²

TW/G/01 Oznaczenie obwodu zasilającego (Tablica/obwód/numer)

OBWODY Z ROZDZIELNI TW3p- rozbudowa

OBWODY OGÓLNE

- TW3p/G/17 - OBWÓD WZMACNIACZ TV 230V nr 17 YDY żo 3x2,5mm²  
TW3p/G/18 - OBWÓD GNIAZD 230V nr 18 YDY żo 3x2,5mm²  
TW1p/G/19 - OBWÓD GAZY MEDYCZNE 230V nr 19 YDY żo 3x2,5mm²

LEGENDA

- gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym  
gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym hermetyczne  
gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym  
gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym hermetyczne  
wypust elektryczny do stałego zasilania  
wypust elektryczny do stałego zasilania gniazd medycznych  
lokalna szyna wyrównawcza  
Główna szyna wyrównawcza na piętrze  
Oddziałowa szyna wyrównawcza na piętrze  
połączenie z dostępnymi częściami przewodzącymi  
PPM - przyłózkowy panel medyczny  
wyposażenie wg osobnego rysunku  
gniazdo ekwipotentjalne

INSTALACJA ZASILANIA

INSTALACJA GNIAZD 230V

INSTALACJA SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

temat projektu	PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOLAZACH		
adres	ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy		
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy		
projektant specjalność elektryczna	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK upr.nr OPL/1329/PBE/17	podpis	
sprawdzający specjalność elektryczna	mgr inż. JAN PIŃCZAK upr.nr 230/70/ Op	podpis	
temat rysunku	RZUT III PIĘTRA - BLOK A - ETAP NR 2		
faza/branża	PW/elektryka	data	2018.02
skala		nr rys.	EW-09